

## ALKALMAZOTT MÉRŐBERENDEZÉSEK

1. Joghatással járó mérésekre használt, hitelesítésre kötelezett mérőeszközök (pl. hőfogyasztás-mérők, hőközponti vízmérők (HMV betáp vízmérők, töltővízmérők...), elszámoláshoz használt mellékvízmérők/lakásvízmérők, lég-és vízhőmérséklet mérők (kézi hőfokellenőrzésre) esetén

A hitelesség lejártának figyelése és a hitelesíttetés elvégzése hatóságilag előírt időközönként, minősített alvállalkozók - nyilvántartásuk az M/KE 7.4/4.4 Eljárásban leírtak szerinti -, a MKEH vagy akkreditált labor bevonásával a mérés és adatfeldolgozó egység vezetőjének felelőssége.

- A mérőeszköz-hitelesítés megtörténtét, az arra vonatkozó jegyzőkönyv azonosítóját a Mérőeszköz Nyilvántartó lapon kell feltüntetni. A hitelesítési jegyzőkönyv megőrzése, a megőrzési idő lejárt utáni selejtezése a Mérés és adatfeldolgozó egység vezetőjének feladata. A hitelesített állapotnak a mérőeszközön való feltüntetéséről (hitelesítést igazoló matrica) a hitelesítést végző erre kijelölt alkalmazottja gondoskodik.
- Az eszköz működőképességének ellenőrzését, adatok begyűjtését a Mérés és adatfeldolgozó egység vezetője végezteti.
- A hőmennyiségmérők, vízmérők javítását, a lejárt hitelességű mérők cseréjét, a hitelesítés folyamatát az MB 7.6-01-01 eljárás szabályozza.

2. Társaságunk által **nyilvántartott, de alvállalkozók által felügyelt**, és rendszeresen leolvasott ellenőrzött, lakásonkénti költség szétosztáshoz használt (**hitelesítésre nem kötelezett, OMH által bevizsgált, tanúsítvánnyal rendelkező**) műszerek esetén

- A megfelelő állapot fenntartása, illetve a szükséges vizsgálatok, ellenőrzések és egyéb tevékenységek figyelése, és megtörténtéről, elvégzéséről való gondoskodás társaságunk kijelölt képviselőjének, és a költségosztáshoz használt műszer szállítását és felügyeletét ellátó alvállalkozó közös felelőssége. Ennek nyilvántartása társaságunk feladata.

3. Technológiai, **tájékoztató jellegű**, nem felügyelt mérők (pl. Hőközponti nyomás és hőfokmérők)

- Ezen mérőeszközök **nem felügyelt mérőeszközök, joghatással járó mérésre nem használatosak**, eddig nem kerültek leszerelésre. Az ezeken leolvasott értékek csak tájékoztató, ellenőrző jellegű mérésekre alkalmasak, ezek mellett hitelesített, megfelelően ellenőrzött mérőeszközöket is alkalmazunk.
- Ezen eszközöket megfelelő, „Használaton kívüli ... ” vagy egyéb felirattal látjuk el az ellenőrzött és vizsgált állapot jelezésére/megkülönböztetésére. Felelős: **területi üzemeltetés-vezetők**.